

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности по Зеленчукскому району (<http://www.svkchr.ru/gpn>), т. 4-40-87.

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике (87822) 6-01-00, телефон доверия Северо - Кавказского регионального центра (8863) 399-99-99  
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предписание № 134/1/ 77

#### о нарушении обязательных требований пожарной безопасности Директор МКОУ СОШ №4 Яковлева Галина Михайловна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения главного государственного инспектора Зеленчукского района по пожарному надзору  
от 21.05.2013 года,

(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10:30 по 11:30  
от 21.05.2013 г. проведена проверка

государственного инспектором отдела надзорной деятельности по Зеленчукскому району  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ул. Казанлиев А. Р. МКОУ СОШ №4 ст. Зеленчукской ул. Советская №184  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

с Директором МКОУ СОШ №4 Яковлевой Галиной Михайловной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в

№	Нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
2	На путях эвакуаций смонтировать знаки аншлаги пожарной безопасности.	ППР в РФ п.43	16.12.2013г.	
3	В помещении МКОУ СОШ в полном объеме вывесить таблички с номером телефона пожарной охраны.	ППР в РФ п. 6	24.12.2013г.	
4	Смонтировать ограждение на кровле для поднятия ПТВ	ППР в РФ п.24.	16.12.2013г.	
5	Схематический план эвакуации людей при пожаре смонтировать в соответствии с ГОСТ	ППР в РФ п.7	16.12.2013г.	
6	В помещении столовой смонтировать таблички с номером телефона пожарной охраны.	ППР в РФ п. 6	16.12.2013г.	
7	В помещении варочной приобрести первичные средства пожаротушения (огнетушители).	ППР в РФ п.70	16.12.2013г.	
8	В помещении столовой на путях эвакуаций вывесить знаки аншлаги пожарной безопасности.	ППР в РФ п.43	16.12.2013г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Гос. инспектор ОНД по Зеленчукскому р-ну Казанлиев А. Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«21» 05 2013 г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

«21» 05 2013 г.

Директор МКОУ СОШ №4 Яковлева

(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору